

**Determinazione a Contrarre REP.N.463/2018 - 1
per la liquidazione del corrispettivo per la verifica
ispettiva e riparazione del motore biogas Jenbacher, in
uso presso la Sezione F del Complesso IPPC del Cipnes-
Gallura**

(Art.32, comma 2, D.lgs.50/2016)

**Il Dirigente del Settore Idrico Integrato - Igiene Ambientale del
CIPNES- - Gallura**

Premesso

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 554/2000 sono state attribuite all'Ing. Giovanni Maurelli le funzioni di Dirigente del settore Gestione impianti tecnologici e manutenzione infrastrutture ed immobili consortili del CIPNES Gallura e conseguentemente è stata affidata la gestione tecnico-amministrativa, economico-finanziaria e negoziale per il conseguimento degli obiettivi gestionali stabiliti nel Piano Economico Finanziario dell'Ente Consortile;
- che con Deliberazione dell'Assemblea Generale n. 24, del 03/12/2012 sono state attribuite all'Ing. Giovanni Maurelli le funzioni di Dirigente del Servizio Igiene Ambientale del Cipnes - Gallura;
- che con Deliberazione dell'Assemblea Generale N.4 del 30.03.2018, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2018, con l'individuazione del Centro di Responsabilità Servizio Idrico Integrato - Igiene ambientale suddiviso nel Centro di Costo n. 170 Servizio idrico integrato; Centro di Costo n. 190 Servizio di trasporto, trattamento e smaltimento RRSSUU sub ambito D2 Olbia; Centro di Costo N. 195 RRSSUU - Piattaforma differenziata; Centro di Costo n. 250 Interventi di chiusura e post chiusura Discarica Consortile Spiritu Santu, Centro di Costo n.196 Gestione e Recupero Rifiuti Vegetali;

Richiamato

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Evidenziato

- che, il C.I.P.N.E.S. "Gallura" risulta all'attualità gestore del Complesso IPPC per il trattamento e lo smaltimento dei RSU/RS, ubicato in località Spiritu Santu - Olbia (OT), principalmente a servizio dell'ambito territoriale di Olbia, individuato dalla RAS nel piano Gestione dei Rifiuti Urbani e autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 84/2014 della Provincia di Olbia Tempio (A.I.A);
- che, il suddetto sito impiantistico è attualmente composto da:
 - Discarica per rifiuti non pericolosi (circa 12 ha totali di cui circa 3.4 ha a capping definitivo e circa 2,7 ha a capping provvisorio) - (Denominata nell'atto autorizzativo vigente come sezione "A");

- Impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati (denominato nell'atto autorizzativo vigente come "sezione B e C");
- Impianto di compostaggio di qualità (denominato nell'atto autorizzativo vigente come "sezione D");
- Piattaforma per la valorizzazione di rifiuti da raccolta differenziata (denominata nell'atto autorizzativo vigente come sezione "E");
- Impianto di termovalorizzazione/termodistruzione del biogas da discarica (denominato nell'atto autorizzativo vigente come "sezione F");
- Piattaforma dei rifiuti ingombranti (denominato nell'atto autorizzativo vigente come sezione "G");

Preso atto

- che si è reso necessario procedere all'esecuzione di un intervento di riparazione sul motore endotermico Jenbacher Jes 316 tipo J C540, in uso presso la Sezione F;
- che in data 05.06.2018 è stata eseguita dalla Ditta AB SERVICE S.R.L., avente sede legale in Via Caduti del Lavoro, Orzinuovi (BS), una verifica ispettiva finalizzata a valutare lo stato del motore in argomento dalla quale è emerso che il giunto di accoppiamento tra l'alternatore ed il motore era da sostituire;
- che, in ragione dell'indifferibile urgenza di procedere alla riparazione del motore suddetto, si è provveduto ad autorizzare la AB SERVICE all'immediata esecuzione dell'intervento al fine di garantire il ripristino della piena funzionalità della macchina;
- che la prestazione è stata regolarmente eseguita, come si evince dal certificato di regolare esecuzione del 11.09.2018, allegato alla presente;

Considerato

- che la suddetta Società risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali, così come si evince dal DURC, rilasciato dall'INPS, con scadenza 16.10.2018 ed allegato alla presente;

Verificata

- la disponibilità economica per la copertura della spesa derivante dall'esecuzione del servizio oggetto della presente Determina;

Considerato

- che il ricorso all'affidamento diretto risulta essere giustificato:
 - dall'importo complessivo delle prestazioni da eseguire, trattandosi di appalti di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, art. 36, comma, 2, lettera a), D.lgs. 50/2016;
 - dai punti 7 e 10 della Delibera del Consiglio di Amministrazione del C.I.P.N.E.S. Gallura N. 29 del 20.12.2013;

Visti

- il D.Lgs.50/2016, con particolare riferimento agli artt. 29, 32, 36;
- l'art. 37, comma 1, lettera b) del d.lgs. 33/2013;

Tutto ciò premesso e considerato, il Dirigente del Servizio Idrico Integrato - Igiene Ambientale del Cipnes-Gallura

DETERMINA

1. di autorizzare la liquidazione del corrispettivo, pari ad € 4.482,96, oltre Iva, alla Società AB SERVICE S.R.L. , avente sede legale in Via Caduti del Lavoro, Orzinuovi (BS), per aver eseguito, in data 05.06.2018 e 09.07.2018, la verifica ispettiva e la riparazione del motore biogas Jenbacher, in uso presso la Sezione F del Complesso IPPC del Cipnes Gallura, come da certificato di regolare esecuzione, allegato alla presente;
2. di disporre che la suddetta spesa venga imputata al Centro di Responsabilità del Servizio Idrico Integrato – Igiene Ambientale, Centro di Costo N.250, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Generale N.4 del 30.03.2018, il cui importo preventivamente programmato stimato risulta essere sufficiente a coprire l'intera spesa;
3. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016, che le funzioni di Responsabile del Procedimento della presente procedura di affidamento sono state svolte dal sottoscritto Ing. Giovanni Maurelli;
4. di disporre che, trattandosi di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, il Codice identificativo di Gara (CIG) sarà richiesto attraverso la modalità semplificata SmartCig;
5. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul profilo web del CIPNES "Amministrazione trasparente", nella sezione "consulenti e collaboratori", ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, comma 1, lettera b) del D.lgs. 33/2013 e 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016.

Olbia, 12 settembre 2018

Il Dirigente del Servizio Idrico Integrato-
Igiene Ambientale
(Ing. Giovanni Maurelli)