

Determinazione a Contrarre REP. N. 269/2018 per la liquidazione del corrispettivo alla ditta FERROTRE SRL per l'esecuzione dei lavori di sostituzione di tubazioni aeree per l'ozono, con relativi supporti, presso l'impianto di depurazione del CIPNES – Gallura.

(Art.32, comma 2, D.lgs.50/2016)

Il Dirigente del Servizio Idrico Integrato - Igiene Ambientale del CIPNES - Gallura

Premesso

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 554/2000 sono state attribuite all'Ing. Giovanni Maurelli le funzioni di Dirigente del settore Gestione impianti tecnologici e manutenzione infrastrutture ed immobili consortili del CIPNES Gallura e conseguentemente è stata affidata la gestione tecnico-amministrativa, economico-finanziaria e negoziale per il conseguimento degli obiettivi gestionali stabiliti nel Piano Economico Finanziario dell'Ente consortile;
- che, con Deliberazione dell'Assemblea Generale n. 24, del 03/12/2012 sono state attribuite all'Ing. Giovanni Maurelli le funzioni di Dirigente del Servizio Igiene Ambientale del C.I.P.N.E.S. – Gallura;
- che, con Deliberazione dell'Assemblea Generale N.2 del 13.04.2017, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2017, con l'individuazione del Centro di Responsabilità Servizio Idrico Integrato – Igiene ambientale suddiviso nel Centro di Costo n. 170 Servizio idrico integrato; Centro di Costo n. 190 Servizio di trasporto, trattamento e smaltimento RRSSUU sub ambito D2 Olbia; Centro di Costo N.195 RRSSUU – Piattaforma differenziata; Centro di Costo n. 250 Interventi di chiusura e post chiusura Discarica Consortile Spiritu Santu;

Richiamato

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N.50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Evidenziato

- che, il CIPNES Gallura è attualmente gestore dell'impianto di depurazione consortile sito in Loc. Cocciani, nell'agglomerato industriale di Olbia;

Vista

- la relazione giustificativa redatta dal tecnico del CIPNES – Gallura, Sig. Alberto Greggio, in data 14.05.2018, con la quale si evidenzia:

a) che in data 27/04/2018, a seguito di una errata manovra di un autocarro, sono state danneggiate alcune tubazioni aeree con i relativi cavalletti di

sostegno, delle tubazioni di immissione dell'ozono nella vasca di ossido/disinfezione;

b) che, in data 27/04/2017, al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile le tubazioni danneggiate, è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta FERROTRE SRL di Olbia, in qualità di Ditta specializzata e comprovata affidabilità nell'esecuzione delle lavorazioni in parola;

c) che, nella stessa data, la ditta FERROTRE SRL, incaricata dal CIPNES, ha iniziato le lavorazioni indicate nella summenzionata relazione e che le stesse sono state terminate in data 30/04/2017;

Accertato

- che, da una verifica eseguita dai tecnici del CIPNES, il suddetto importo è risultato congruo rispetto ai prezzi correnti di mercato;

Verificata

- la disponibilità economica per la copertura della spesa necessaria per le lavorazioni oggetto della presente Determina;

Preso atto

- che la suddetta Società affidataria risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali, così come si evince dal DURC rilasciato dall'INAIL con scadenza 12.08.2018;

Visti

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli artt. 29, 32, 36;

- l'art. 37, comma 1, lettera b) del D.lgs. 33/2013;

Tutto ciò premesso e considerato, il Dirigente del Servizio Idrico Integrato - Igiene Ambientale

DETERMINA

1. di autorizzare la liquidazione del corrispettivo, pari ad € 4.500,00 oltre iva, alla ditta FERROTRE SRL, con sede ad Olbia, via Indonesia, 19, C.F. E P.IVA 02374500904, per aver eseguito l'intervento di sostituzione delle tubazioni aeree danneggiate, utilizzate per l'immissione dell'ozono nella vasca di ossido/disinfezione dell'impianto di depurazione del CIPNES - Gallura, come indicato nelle relazione del 14/05/2018;

2. di disporre che la suddetta spesa venga imputata Centro di responsabilità Servizio Idrico Integrato - Igiene Ambientale, centro di costo N.170, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Generale N.2 del 13.04.2017;

3. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016, che le funzioni di Responsabile del Procedimento della presente procedura di affidamento saranno svolte dal sottoscritto Ing. Giovanni Maurelli;

4. di disporre che, trattandosi di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, il Codice identificativo di Gara (CIG) sarà richiesto attraverso la modalità semplificata Smart-Cig;

5. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul profilo web del CIPNES "Amministrazione trasparente", nella sezione "bandi di gara e contratti", ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, comma 1, lettera b) del D.lgs. 33/2013 e 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016.

Olbia, 18/05/2018

Il Dirigente del Servizio Idrico Integrato - IA
del C.I.P.N.E.S. - Gallura
(Ing. Giovanni Maurelli)