

## **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA – GALLURA**

ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. N° 10 DEL 25.07.2008)

Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 113021 - C.F. 82004630909 - P.Iva 00322750902

SETTORE IGIENE AMBIENTALE

### **Determinazione a Contrarre REP. N. 554/2017-01 per la liquidazione del corrispettivo alla Ditta Ferrotre Srl, per l'esecuzione dei lavori effettuati sul supporto del motore del sollevamento dell'acqua della vasca di filtrazione a servizio dell'impianto di potabilizzazione del Cipnes – Gallura, mediante affidamento diretto (Art.32, comma 2, D.lgs.50/2016)**

#### **Il Dirigente del settore idrico integrato igiene ambientale del CIPNES – Gallura Premesso**

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 554/2000 sono state attribuite all'Ing. Giovanni Maurelli le funzioni di Dirigente del settore Gestione impianti tecnologici e manutenzione infrastrutture ed immobili consortili del CIPNES Gallura e conseguentemente è stata affidata la gestione tecnico-amministrativa, economico-finanziaria e negoziale per il conseguimento degli obiettivi gestionali stabiliti nel Piano Economico Finanziario dell'Ente consortile;

- che con Deliberazione dell'Assemblea Generale n. 24, del 03/12/2012 sono state attribuite all'Ing. Giovanni Maurelli le funzioni di Dirigente del Servizio Igiene Ambientale del Cipnes – Gallura;

- che con Deliberazione dell'Assemblea Generale N.2 del 13.04.2017, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2017, con l'individuazione del Centro di Responsabilità Servizio Idrico Integrato – Igiene ambientale suddiviso nel Centro di Costo n. 170 Servizio idrico integrato; Centro di Costo n. 190 Servizio di trasporto, trattamento e smaltimento RRSSUU sub ambito D2 Olbia; Centro di Costo N.195 RRSSUU – Piattaforma differenziata; Centro di Costo n. 250 Interventi di chiusura e post chiusura Discarica Consortile Spirito Santu;

#### **Richiamato**

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

#### **Evidenziato**

- che, il Cipnes-Gallura (Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna),

Ente Pubblico ai sensi dell'art.3 della L.R.10/2008 (sede legale in Olbia), è all'attualità gestore del Complesso IPPC per il trattamento e lo smaltimento dei RSU/RS, ubicato in loc.Spirito Santu – Olbia (OT), principalmente a servizio del sub-ambito D2 individuato dalla RAS nel Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e autorizzato con Determinazione Dirigenziale N.84/2014 della Provincia di Olbia-Tempio (A.I.A.);

- che il succitato sito impiantistico è attualmente composto da: I. Discarica per rifiuti non pericolosi (circa 12 ha totali, di cui circa 3,4 ha a capping definitivo e circa 2,7 ha a capping provvisorio) – (Denominata nell’atto autorizzativo vigente come “Sezione A”);
- II. Impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti indifferenziati (Denominato nell’atto autorizzativo vigente come “Sezione B e C”);
- III. Impianto di compostaggio di qualità (Denominato nell’atto autorizzativo vigente come “Sezione D”);
- IV. Piattaforma per la valorizzazione di rifiuti da raccolta differenziata (Denominata nell’atto autorizzativo vigente come “Sezione E”);
- V. Impianto di termovalorizzazione/termodistruzione del biogas da discarica (Denominato nell’atto autorizzativo vigente come “Sezione F”);
- VI. Piattaforma dei rifiuti ingombranti (Denominata nell’atto autorizzativo vigente come “Sezione G”);

### **Considerato**

- che in data 17/08/2017 a causa di una rottura improvvisa del supporto di uno dei motori di sollevamento della vasca di filtrazione, si è reso necessario richiedere un intervento urgente di controllo e ripristino del corretto funzionamento dell’impianto su in parola, al fine di mantenere efficace ed efficiente la filtrazione dell’acqua rispettando i limiti normativi del D.Lgs 31/2001 e ss.mm.ii “acque destinate al consumo umano”.

### **Dato atto**

- del carattere d’urgenza del suddetto intervento, derivato prevalentemente dal periodo nel quale si è reso necessario, ha imposto allo scrivente servizio, al fine di ripristinare la funzionalità dell’impianto interessato, doversi prioritariamente rivolgere ad officina di fiducia e certa professionalità, che fosse immediatamente disponibile all’esecuzione della riparazione in questione;

### **Preso atto**

- che la ditta FERROTRE SRL, con sede legale ad Olbia, via Indonesia, (C.F. e P.I. 02374500904), in data 11/08/2017 ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire il suddetto intervento, presentando un’offerta la n 189, che comporta una spesa pari ad € 1.960,00, oltre Iva, le cui prestazioni vengono di seguito elencate:

- smontaggio, manutenzione e revisione pompe e filtri, con fornitura di n. 01 nuovo supporto in trave ipe da 120;

- fornitura di lamiere 100/10 per messa in sicurezza camminamento, rimontaggio pompe con ausilio carrello elevatore;

per un importo complessivo di € 1.960,00 oltre IVA;

- che l’offerta presentata dalla società FERROTRE SRL è stata ritenuta congrua, affidabile ed economicamente conveniente per il Cipnes e pertanto in data 25/08/2017, come da rapporto di lavoro DDT. n. 48/2017, in ragione del carattere d’urgenza dell’intervento, è stata disposta l’autorizzazione all’immediata esecuzione della riparazione;

### **Preso atto**

- che la suddetta ditta risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali, così come si evince dal DURC rilasciato dall’INAIL con scadenza 29/11/2017;

### **Stimata**

- la disponibilità economica necessaria ai fini della copertura della spesa derivante dall'affidamento del servizio di riparazione oggetto della presente Determina;

### **Considerato**

- che il ricorso all'affidamento diretto risulta essere giustificato:
  - dall'importo complessivo delle prestazioni da eseguire, trattandosi di appalti di forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, art. 36, comma, 2, lettera A), D.lgs. 50/2016;
  - dai punti 7 e 10 della Delibera del Consiglio di Amministrazione del C.I.P.N.E.S. Gallura N. 29 del 20.12.2013;

### **Visti**

- gli artt. 29, 32, 36 del D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 37, comma 1, lettera b) del d.lgs. 33/2013;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Ing. Giovanni Maurelli Dirigente del settore Igiene Ambientale,

### **DETERMINA**

1. di autorizzare la liquidazione del corrispettivo pari ad € 1.960,00 oltre Iva alla ditta FERROTRE SRL unipersonale, con sede legale ad Olbia in Zona industriale settore 2, via Indonesia 19, (C.F. e P.I. 02374500904), per l'avvenuta regolare esecuzione dell'intervento di riparazione dell'impianto interessato;
2. di disporre che la spesa derivata dall'esecuzione del suddetto intervento venga imputata al Centro di Responsabilità Idrico Integrato – Igiene Ambientale, centro di costo 170, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Generale N.2 del 13.04.2017, il cui importo preventivamente programmato stimato risulta essere sufficiente a coprire l'intera spesa;
3. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 1 del d.lgs. 50/2016, che le funzioni di Responsabile del Procedimento della presente procedura di affidamento saranno svolte dal sottoscritto Ing. Giovanni Maurelli;
4. di disporre che, trattandosi di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, il Codice identificativo di Gara (CIG) sarà richiesto attraverso la modalità semplificata SmartCig;
5. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul profilo web del CIPNES "Amministrazione trasparente", nella sezione "bandi di gara e contratti", ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, comma 1, lettera b) del D.lgs. 33/2013 e 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016.

Olbia, 06/10/2017

Il Dirigente del Settore Igiene  
Ambientale - Idrico Integrato  
(Ing. Giovanni Maurelli)