

Determinazione a Contrarre REP. N. 622/2018

per la liquidazione del corrispettivo spettante per la redazione del progetto di impianto elettrico e impianto rivelazioni fumi c/o il locale adibito a uso bar mensa tabacchi

(Art.32, comma 2, d.lgs.50/2016)

Premesso

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 554/2000 sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Dirigente del settore Progettazione, Direzione dei lavori e Pianificazione territoriale del CIPNES-Gallura e conseguentemente è stata affidata la gestione tecnico-amministrativa, economico-finanziaria e negoziale per il conseguimento degli obiettivi gestionali stabiliti nel Piano Economico Finanziario dell'Ente Consortile;

- che con Deliberazione dell'Assemblea Generale N.4 del 30.03.2018, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2018, con l'individuazione del Centro di Responsabilità Pianificazione Territoriale - Infrastrutture - Manutenzioni Straordinarie, suddiviso nel Centro di Costo N.160 Attività di Progettazione e Realizzazione Infrastrutture di Piano Regolatore Industriale e Pianificazione Territoriale, Centro di Costo N.165 Interventi di Completamento Urbanizzazioni in Affidamento Esterno, Acquisizione Centralizzata Beni e Servizi, Centro di Costo N.175 Interventi di Completamento Urbanizzazioni in Amministrazione Diretta, Centro di Costo N.100 Bar-mensa, Centro di Costo N.135 Centro per l'infanzia;

Richiamato

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N.50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Evidenziato

- che il C.I.P.N.E.S. "Gallura" (Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna), Ente Pubblico ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/2008 (sede legale in Olbia), è all'attualità gestore del bar mensa tabacchi ubicato nei locali di proprietà consortile in via Zambia 07026 Olbia;

- che è emersa la necessità di provvedere urgentemente all'adeguamento dell'impianto elettrico e impianto rivelazione fumi presso il locale di cui sopra;

- che, considerato il carattere d'urgenza, il sottoscritto Ing. Antonio F. Catgiu, in qualità di dirigente CIPNES, responsabile del settore Pianificazione Territoriale, Infrastrutture e Manutenzioni Ordinarie, ha provveduto all'affidamento per le vie brevi dell'incarico in questione al consulente Dott. Ing. Fortunato Gangemi, con sede in Viale Delle Rane, 9, - 09048 - SINNAI (CA), C.F. GNGFTN62R06A028H - P.I. 02549230924, specializzato nella progettazione di impianti, accettando il preventivo datato 10/03/2018 di €. 1.700,00 oltre IVA ed oneri vari che prevedeva quanto sotto riportato;



Progetto Definitivo/Esecutivo;

- Relazione tecnica di calcolo degli elementi che costituiscono l'impianto;
- Tavole grafiche indicanti i particolari per il posizionamento dei componenti il sistema;
- Rivisitazione dei quadri elettrici esistenti;
- Adeguamento alle norme di prevenzione incendi della cucina e dei locali di servizio

Accertato

- che, da una verifica eseguita dai tecnici del CIPNES, l'importo complessivo da liquidare, pari ad € 1700,00 oltre Iva e oneri vari, è risultato congruo rispetto ai prezzi correnti di mercato;

Preso atto

- che il suddetto Professionista risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali, così come si evince dalla documentazione presentata al CIPNES;

- che il suddetto Professionista ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016;

- che, a seguito di una verifica in data 23/01/2019, è stato accertato che non sono presenti nel casellario informatico ANAC annotazioni a carico del suddetto Professionista;

Verificata

- la disponibilità economica per la copertura della spesa necessaria per la liquidazione del corrispettivo spettante per le prestazioni oggetto della presente Determina;

Visti

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli artt. 29, 32, 36;
- l'art. 37, comma 1, lettera b) del D.lgs. 33/2013;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;


Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto ing. Antonio F. Catgiu, Dirigente del settore Pianificazione Territoriale, Infrastrutture Manutenzioni Straordinarie del CIPNES - Gallura,

VISTO

- che nel verbale di verifica redatto in data 16/12/2018 dal tecnico incaricato ing. Fortunato Gangemi, per la redazione del progetto di impianto elettrico e impianto rivelazione fumi, si evince che le prestazioni sono state eseguite in modo conforme alla regola d'arte

DETERMINA

1. di autorizzare la liquidazione del corrispettivo, pari ad € 1700,00 oltre IVA ed oneri contributivi, al Dott. Ing. Fortunato Gangemi, con sede in Viale Delle Rane, 9 - 09048 - SINNAI (CA), C.F. GNGFTN62R06A028H - P.I. 02549230924,



per avere eseguito la progettazione per l'adeguamento dell'impianto elettrico ed impianto rivelazione fumi presso il locale di proprietà consortile ubicato in via Zambia - 07026 Olbia in uso per lo svolgimento dell'attività di bar mensa tabacchi insula;

2. di disporre che la suddetta spesa venga imputata al Centro di Responsabilità Pianificazione Territoriale, Infrastrutture Manutenzioni Straordinarie Centro di costo N. 100, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Generale N.4 del 30.03.2018, il cui importo preventivamente stimato risulta essere sufficiente a coprire l'intera spesa;

3. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 1 del d.lgs. 50/2016, che le funzioni di Responsabile del Procedimento della presente procedura di liquidazione del corrispettivo saranno svolte dal Dirigente del settore Pianificazione Territoriale, Infrastrutture Manutenzioni Straordinarie Ing. Antonio F. Catgiu;

4. di disporre che, trattandosi di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, il Codice identificativo di Gara (CIG) sarà richiesto attraverso la modalità semplificata Smart Cig;

5. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul profilo web del CIPNES "Amministrazione trasparente", nella sezione "bandi di gara e contratti", ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, comma 1, lettera b) del d.lgs. 33/2013 e 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016.

Olbia, 23/01/2019

il Dirigente del settore
Pianificazione Territoriale,
Infrastrutture Manutenzioni
Straordinarie del CIPNES -
Gallura
(Ing. Antonio F. Catgiu)



ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI

DATI DELLA RICERCA

Ricerca eseguita da Catgiu Antonio Ferdinando
per conto di CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA
Codici fiscali oggetto della ricerca GNGFTN62R06A028H
Data ricerca 23/1/2019

Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati

[Indietro](#)

[Menu Principale](#)

VERBALE DI VERIFICA DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDIO

Il sottoscritto professionista	Ing.	GANGEMI	FORTUNATO
	<small>titolo professionale</small>	<small>cognome</small>	<small>nome</small>
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di	Cagliari	con il numero	4425
	<small>provincia</small>		<small>n. iscrizione</small>
iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818	CA04425I00669		
		<small>n. iscrizione</small>	
domiciliato in	VIALE DELLE RANE		9
			<small>n. civico</small>
09048	SINNAI	CA	335/7322340
<small>c.a.p.</small>	<small>comune</small>	<small>provincia</small>	<small>telefono</small>
ai fini di quanto previsto dal D.P.R. 12/1/1998, n. 37, e dal D.M. 4/5/1998, nell'ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale, dopo avere eseguito un sopralluogo ricognitivo in data 14/12/2018 atto ad			
<small>data</small>			
accertare le caratteristiche tecniche, di realizzazione ed installazione dell'impianto sotto riportato, installato nell'edificio RISTORANTE, CON ANNESSI SERVIZI E LOCALI TECNICI			
<small>identificazione dell'edificio, complesso, etc.</small>			
Intera STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE			
<small>piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione</small>			
sito in	LOC. CALA SACCAIA -PRESSO SEDE CIPNES GALLURA	SNC	07026
	<small>via - piazza</small>	<small>n. civico</small>	<small>c.a.p.</small>
OLBIA		OT	
	<small>comune</small>	<small>provincia</small>	<small>telefono</small>
di proprietà di	CIPNES GALLURA		
	<small>ditta, società, ente, impresa, etc.</small>		
con sede in	LOC. CALA SACCAIA	SNC	07026
	<small>via - piazza</small>	<small>n. civico</small>	<small>c.a.p.</small>
OLBIA		SS	
	<small>comune</small>	<small>provincia</small>	<small>telefono</small>

Ha verificato che l'impianto di RIVELAZIONE incendio, dell'edificio sopra descritto, è costituito da rivelatori di fumo, situati in tutti gli ambienti dello stabile, da pulsanti ad attivazione manuale, da sistemi di allarme ottico-acustici e da una centralina di controllo sita al piano terra in adiacenza a un luogo presidiato.

Da prova effettuata si rileva il corretto funzionamento del sistema e la corretta risposta degli attuatori sia all'allarme da sensore che da sistema manuale.

Sarà cura del titolare dell'attività ripristinare mantenere funzionante e manutentionato il sistema, secondo i dettami e le scadenze previste dalla Norma.

16/12/2018

Data



Firma professionista
Ing. Fortunato Gangemi